

УТВЕРЖДАЮ:  
 И.о. заведующего  
 МБДОУ №22 «Сказка»  
 А.Е. Бугаева  
 Приказ от «28» 07 2024 г.  
 № 0277-11-355/4

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и обязательных требований МБДОУ № 22 «Сказка» по результатам предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе  
 (№ 168 от 26.07.2024 г.)

| № п/п | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мероприятия по исполнению                                                                                                     | Срок       | Ответственный                   | Отметка о выполнении |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 1     | В групповых ячейках: «Пчелка», «Мишутка», «Золотая рыбка», «Семицветик», «Светлячок», «Гномики», «Белочка», «Буратино», «Радуга», «Солнышко», установлено отсутствие кабин в санузлах между унитазами (имеются только перегородки), что противоречит требованиям п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 | Направить письмо в МКУ «ДЕАЗиИС» о необходимости включения в потребность на 2025 год оборудование туалетных кабинок дверцами. | 31.07.2024 | Зам.зав. по АХР<br>Иванова В.А. |                      |
| 2     | Над производственными раковинами в моечной кухонной посуды, в зоне просеивания муки отсутствуют локальные вытяжные системы, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                    | Направить письмо в МКУ «ДЕАЗиИС» о включении установки ЛВС в доп.потребность на 2025 год.                                     | 31.07.2024 | Зам.зав. по АХР<br>Иванова В.А. |                      |